



## شرکت مدیریت تولید، توزیع و انتقال نیروی برق ایران

احراز حصول استانداردهای تولید موضوع بند ۳ بخش الف ماده ۷ آئین نامه اجرایی  
بندالف ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات و با توجه به ماده ۲۷ آئین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری  
مناقصات مبنی بر احراز حداقل استانداردهای الزامی

بدینوسیله مطابقت با استانداردهای تولید در رابطه با:

- کلید مینیاتوری مدل GYM8-63 (CV47-63) با مشخصات:

1P, 2P, 3P, 4P

Type: B, C

Ue: 240/415 Vac (1P), 415 Vac (2P, 3P, 4P)

In: 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63

Ics: 6000 A (6-32A), 4500 A (40-63A)

Icn= Icn1: 6000 A (6-32A), 4500 A (40-63A)

Fn: 50/60 Hz

تولید شده در شرکت صنعت الکتریک ایرانیان اروند تحت لیسانس شرکت GEYA کشور چین با توجه  
به مستندات زیر که سوابق آن براساس نامه شماره ۷۱۸۷/۲۷۵۰۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۸ در دفتر تحقیقات و توسعه  
فناوری نگهداری می شود مورد تأیید می باشد.

۱- گزارش صحت گذاری، بررسی فنی و تحت لیسانس انجام شده توسط آزمایشگاه های صنایع انرژی

شماره های ۰۰۱۸/۷۱۲ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱۵ و ۹۹۱۱/۸۱۹ مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۴ مطابق با استاندارد IEC60898-1

۲- تأیید وجود تجهیزات آزمون های جاری ساخت و دارا بودن برنامه کنترل کیفیت که طی نامه فوق الذکر به  
تأیید رسیده است.

لازم به توضیح است که گواهی حاضر به استناد موافقت مدیریت محترم عامل شرکت توانیر در هامش  
نامه شماره ۲۷۲۰۰/۱۰۹۵ مورخ ۱۴۰۰/۵/۲۱ (نحوه ارائه گواهی مطابقت با استانداردهای تولید) صادر شده است.  
ضمناً این گواهی صرفاً در رابطه با بند ۳ بخش الف ماده ۷ آئین نامه اجرایی بند الف ماده ۲۶ قانون برگزاری  
مناقصات و با توجه به فصل چهارم آئین نامه ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت ارائه به کمیته فنی - بازرگانی  
در دستگاه مرکزی مسئول تشخیص صلاحیت صادر شده و اعتبار دیگری ندارد.

شرکت تولیدکننده مجاز به تغییر در طراحی محصول و یا قطعات منفصله و یا کیفیت مواد اولیه که این  
گواهی برای آن صادر شده نمی باشد و در صورت هر نوع تغییری گواهی فوق فاقد اعتبار می باشد و تولیدکننده  
باید مراحل صدور گواهی مطابقت با استانداردهای تولید را برای کالای تغییر یافته که محصول جدید محسوب  
می شود طی نماید. مسئولیت خسارت های احتمالی ناشی از موارد فوق الذکر و ارائه کالای تغییر یافته بدون  
اطلاع رسانی و دریافت گواهی جدید برعهده شرکت تأمین کننده کالا خواهد بود. همچنین در صورتیکه مطابق  
استانداردهای ملی، بین المللی و یا الزامات وزارت نیرو انجام آزمون های جدید (سخت افزاری، نرم افزاری)  
الزامی گردد تولیدکننده موظف خواهد بود ظرف مدت تعیین شده توسط شرکت توانیر نسبت به انجام  
آزمون های جدید اقدام نماید در غیر این صورت گواهی حاضر فاقد اعتبار خواهد بود، استفاده از این  
گواهینامه در چارچوب قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران مجاز است.  
اعتبار این گواهی از تاریخ صدور به مدت دو سال است.

سید حسین سجادی

رئیس کمیته فنی بازرگانی شرکت توانیر