



شرکت مدیریت تولید، توزیع و انتقال نیروی برق ایران

احراز حصول استانداردهای تولید موضوع بند ۳ بخش الف ماده ۷ آئین نامه اجرایی
بندالف ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات و با توجه به ماده ۲۷ آئین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات مبنی بر
احراز حداقل استانداردهای الزامی

بدینوسیله مطابقت با استانداردهای تولید در رابطه با:

- کلید اتوماتیک مدل PA-CSX400H و PA-CSX630H قابل تنظیم شرکت صنعت الکتریک ایرانیان اروند با
علامت تجاری (پارس اروند الکتریک):

- In:160/200/250/300/320/350/400/500/630A
- Ue:AC415V, 50/60 Hz
- Icu=65kA
- Ics= 50kA
- Ui:AC800V
- Uimp:8kV
- Cat. A

تولیدشده در شرکت صنعت الکتریک ایرانیان اروند تحت لیسانس شرکت YUEQING SHENDIAN
IMPORT & EXPORT Co., LTD با توجه به مستندات زیر که سوابق آن براساس نامه شماره ۲۷۵۰۰/۱۱۷۲۱۹
مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ در دفتر تحقیقات و توسعه فناوری نگهداری می شود مورد تأیید می باشد.

۱- آزمونهای نوعی مطابق با استاندارد (IEC 60947-2 (2019) در آزمایشگاههای خارج از کشور:

The low voltage apparatus laboratory of Zhejiang testing & inspection institute for
mechanical and electrical products quality (ZTME).

انجام پذیرفته و صحتگذاری مدارک آزمون توسط آزمایشگاههای صنایع انرژی طی نامه شماره ۹۲۱۹۸۸ مورخ
۱۴۰۲/۰۶/۱۸ و تحت لیسانس طی نامه شماره ۹۲۱۹۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ مورد بررسی قرار گرفته و به تأیید
رسیده است.

۲- گواهی تأیید وجود و استقرار برنامه کنترل کیفیت (QC Plan) و انجام آزمونهای جاری ساخت که به تأیید
بازرس مورد تأیید توانیر رسیده است.

لازم به توضیح است که گواهی حاضر به استناد موافقت مدیریت محترم عامل شرکت توانیر در هامش نامه شماره
۲۷۲۰۰/۱۰۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ (نحوه ارائه گواهی مطابقت با استانداردهای تولید) صادر شده است. ضمناً این گواهی
صرفاً در رابطه با بند ۳ بخش الف ماده ۷ آئین نامه اجرایی بند الف ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات و با توجه به فصل
چهارم آئین نامه ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت ارائه به کمیته فنی بازرگانی در دستگاه مرکزی مسئول تشخیص
صلاحیت صادر شده و اعتبار دیگری ندارد.

شرکت تولیدکننده مجاز به تغییر در طراحی محصول و یا قطعات منفصله و یا کیفیت مواد اولیه که این گواهی
برای آن صادر شده نمی باشد و در صورت هر نوع تغییری، گواهی فوق فاقد اعتبار می باشد و تولیدکننده باید
مراحل صدور گواهی مطابقت با استانداردهای تولید را برای کالای تغییر یافته که محصول جدید محسوب می شود
طی نماید. مسئولیت خسارت های احتمالی ناشی از موارد فوق الذکر و ارائه کالای تغییر یافته بدون اطلاع رسانی و
دریافت گواهی جدید بر عهده شرکت تأمین کننده کالا خواهد بود. همچنین در صورتیکه مطابق استانداردهای
ملی بین المللی و یا الزامات وزارت نیرو، انجام آزمونهای جدید (سخت افزاری، نرم افزاری) الزامی گردد،
تولیدکننده موظف خواهد بود ظرف مدت تعیین شده توسط شرکت توانیر نسبت به انجام آزمونهای جدید اقدام
نماید؛ در غیر این صورت گواهی حاضر فاقد اعتبار خواهد بود. استفاده از این گواهینامه در چارچوب قوانین و
شرایط دولت جمهوری اسلامی ایران مجاز است.

اعتبار این گواهی از تاریخ صدور به مدت دو سال است.

محمدحسین ملاعلیا
رئیس کمیته فنی بازرگانی شرکت توانیر



شرکت مدیریت تولید، توزیع و انتقال نیروی برق ایران

احراز حصول استانداردهای تولید موضوع بند ۳ بخش الف ماده ۷ آئین نامه اجرایی
بندالف ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات و با توجه به ماده ۲۷ آئین نامه اجرایی بند ج ماده ۱۲ قانون برگزاری مناقصات مبنی بر
احراز حداقل استانداردهای الزامی

بدینوسیله مطابقت با استانداردهای تولید در رابطه با:

- کلید اتوماتیک مدل PA-CSX63H, PA-CSX80H, PA-CSX100H, PA-CSX125H, PA-CSX160H, PA-CSX200H و PA-CSX250H قابل تنظیم شرکت صنعت الکتریک ایرانیان اروند با علامت تجاری
(پارس اروند الکتریک):

- In:16/20/25/32/40/50/63/75/80/100/125/160/200/225/250A
- Ue:AC415V, 50/60 Hz
- Icu=65kA
- Ics= 65kA
- Ui:AC800V
- Uimp:8kV
- Cat. A

تولیدشده در شرکت صنعت الکتریک ایرانیان اروند تحت لیسانس شرکت YUEQING SHENDIAN IMPORT & EXPORT Co., LTD با توجه به مستندات زیر که سوابق آن براساس نامه شماره ۲۷۵۰۰/۱۱۷۲۱۹ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۳ در دفتر تحقیقات و توسعه فناوری نگهداری می شود مورد تأیید می باشد.

۱- آزمونهای نوعی مطابق با استاندارد (IEC 60947-2 (2019) در آزمایشگاههای خارج از کشور:

The low voltage apparatus laboratory of Zhejiang testing & inspection institute for mechanical and electrical products quality (ZTME).

انجام پذیرفته و صحه گذاری مدارک آزمون توسط آزمایشگاههای صنایع انرژی طی نامه شماره ۹۲۱۹۸۷ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ و تحت لیسانس طی نامه شماره ۹۲۱۹۸۶ مورخ ۱۴۰۲/۰۶/۱۸ مورد بررسی قرار گرفته و به تأیید رسیده است.

۲- گواهی تأیید وجود و استقرار برنامه کنترل کیفیت (QC Plan) و انجام آزمونهای جاری ساخت که به تأیید بازرس مورد تأیید توانیر رسیده است.

لازم به توضیح است که گواهی حاضر به استناد موافقت مدیریت محترم عامل شرکت توانیر در هاشم نامه شماره ۲۷۲۰۰/۱۰۹۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۱ (نحوه ارائه گواهی مطابقت با استانداردهای تولید) صادر شده است. ضمناً این گواهی صرفاً در رابطه با بند ۳ بخش الف ماده ۷ آئین نامه اجرایی بند الف ماده ۲۶ قانون برگزاری مناقصات و با توجه به فصل چهارم آئین نامه ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت ارائه به کمیته فنی بازرگانی در دستگاه مرکزی مسئول تشخیص صلاحیت صادر شده و اعتبار دیگری ندارد.

شرکت تولیدکننده مجاز به تغییر در طراحی محصول و یا قطعات منفصله و یا کیفیت مواد اولیه که این گواهی برای آن صادر شده نمی باشد و در صورت هر نوع تغییری، گواهی فوق فاقد اعتبار می باشد و تولیدکننده باید مراحل صدور گواهی مطابقت با استانداردهای تولید را برای کالای تغییر یافته که محصول جدید محسوب می شود طی نماید. مسئولیت خسارت های احتمالی ناشی از موارد فوق الذکر و ارائه کالای تغییر یافته بدون اطلاع رسانی و دریافت گواهی جدید بر عهده شرکت تأمین کننده کالا خواهد بود. همچنین در صورتیکه مطابق استانداردهای ملی، بین المللی و یا الزامات وزارت نیرو، انجام آزمونهای جدید (سخت افزاری، نرم افزاری) الزامی گردد، تولیدکننده موظف خواهد بود ظرف مدت تعیین شده توسط شرکت توانیر نسبت به انجام آزمونهای جدید اقدام نماید؛ در غیر این صورت گواهی حاضر فاقد اعتبار خواهد بود. استفاده از این گواهی نامه در چارچوب قوانین و مقررات دولت جمهوری اسلامی ایران مجاز است.
اعتبار این گواهی از تاریخ صدور به مدت دو سال است.

محمدحسین ملاعلیا

رئیس کمیته فنی بازرگانی شرکت توانیر